BYTEST 贝源检测

CMA 161423340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

报告日期 2024

业指导书执行。

专用章”均无效。

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

司公章无效。

本机构通讯资料：

一、检测说明

受邵阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：[illegible]

		FQ20240508300[illegible]	二恶英及其化合物	检测1次，
废气	活性炭+布袋除尘+碱喷淋+高效除雾+SCR+二次燃烧+急冷塔+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸+湿电除雾+烟气换热器处理后排放口	FQ20240508300[illegible]	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其[illegible]	每天检测1次，

四、检测人员和时间

分析人员	肖瑶、毛钰芬	分析时间	2024.05.13-2024.05.20

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

表5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024.05.08		

检测项目	采样点位	检测频次	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
			m^3/h	mg/m^3	mg/m^3	kg/h	mg/m^3
汞	焚烧炉废气处理后排放口	小时均值	88907	2.42×10^{-4}	1.85×10^{-4}	2.2×10^{-5}	0.05
镉			89704	1.97×10^{-4}	1.66×10^{-4}	1.8×10^{-5}	/
铊			89704	1.97×10^{-5}	1.66×10^{-5}	1.8×10^{-6}	/

BYTEST 贝源检测

续表 有组织废气检测结果

排放口编号	检测项目	检测频次	烟温	含湿量	流速	含氧量

检 测 结 果

排放口编号	检测项目	检测频次	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
	钴	89704		9.84×10^{-5}	8.27×10^{-5}	8.8×10^{-6}	/
	锰	89704		1.90×10^{-3}	1.60×10^{-3}	1.7×10^{-4}	/
	镍	89704		2.21×10^{-3}	1.86×10^{-3}	1.1×10^{-4}	/
焚烧炉尾气处理后	砷	89704		0.0194	0.0163	1.7×10^{-3}	/
	铜	89704		2.26×10^{-3}	1.90×10^{-3}	9.6×10^{-4}	/
	锑	89704		5.66×10^{-4}	4.76×10^{-4}	5.1×10^{-5}	/
	铅	89704		4.52×10^{-3}	3.80×10^{-3}	4.1×10^{-4}	/
	铊、镉、锰、镍	89704		0.0131	0.0110	9.7×10^{-3}	1.0

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

月 24 日

附图：